

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

1085612495

VYŘIZUJE / LINKA

Ladislav Chrobák /840840840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Přerov 26. 5. 2016

**Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti – stanovisko k využití podpěr zařízení distribuční soustavy.**Název stavby: **“Protipovodňová opatření obce Komárov “**

Kat. území: Komárov Parc. číslo: Dle zákresu

Č. map. listu:

Předložené podklady:

Prověřili jsme projektovou dokumentaci (PD), kterou jste nám zaslali, a zjistili jsme, že v prostoru stavby se nachází nadzemní vedení 0,4kV NN.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.

Jako majitelé podpěrného bodu č. 29, 48, 19, 12, 2 a 7 uvedených v příloze předložené projektové dokumentace souhlasíme s umístěním tj. 6 ks bezdrátového hlásiče s reproduktory na podpěrné body v majetku ČEZ Distribuce a.s., které bude sloužit k výstraze a varování obyvatel s napojením na zadávací pracoviště složek Integrovaného záchranného systému sdělujeme, že souhlasíme s umístěním hlásičů na podpěrné body a souhlasíme s prováděním následné údržby a péče a to nejméně po dobu 5-ti let od realizace projektu.

Další stupeň PD musí splňovat následující podmínky:

- Vzdálenost nově montované technologie od vodičů NN bude minimálně 2,5 metru
- výstražný a varovný systém bude instalován pouze na schválené podpěrné body nízkého napětí (NN).
- stávající zařízení místního rozhlasu (MR) bude demontováno.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Zákaznická linka: 840 840 840 | Linka pro hlášení poruch: 840 850 860

fax: +420 371 102 008 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz

IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 s předmětem podnikání - distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583

zasílací adresa: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň

- Na podpěrném bodě, na který bude umístěna technologie přijímače s reproduktory, budou umístěny maximálně 2 ks. reproduktorů. V případech, kdy tato podmínka není splnitelná, budou reproduktory umístěny na výložníku tak, že žádný reproduktor nebude blíže jak 0,3 m od podpěrného bodu.
- Stávající zařízení na podpěrných bodech v majetku ČEZ Distribuce musí zůstat přístupné.

Při vlastní realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy a předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranných pásem zařízení DS. Montáž zařízení je třeba provádět bezpečným způsobem při dodržení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména ČSN EN 50110-1. Obsluha a práce na elektrických zařízeních) odbornou osobou a s ohledem na použité podpěrné body.

Zařízení dále musí splňovat podmínky zákona č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Umístění zařízení nesmí ohrozit a omezit pracovníka provádějícího opravu, údržbu na našem zařízení a nesmí bránit bezpečnému přístupu k našemu zařízení. Pokud budou na sloupech nechráněné svody přípojek, nebudou přes tyto kabely používány příchytky. Pokud je to při montáži nezbytné, bude přichycení provedeno tak, aby nebyl poškozen kabel. Při provádění činností v ochranném pásmu je třeba dodržet podmínky uvedené ve formuláři „Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemního vedení“, který je uveden jako příloha vyjádření nebo na portále ČEZ Distribuce, a. s.

Na základě Vaší žádosti budeme informovat technika majetkoprávních vztahů o vydání souhlasu s technickým řešením umístění technologie na podpěrné body, který má pravomoc rozhodnout o uzavření smluvního vztahu a jeho formě a případném vystavení smlouvy na umístění měřiče rychlosti na sloupu v majetku ČEZ Distribuce, a.s..

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení, pokud investor dodrží podmínky tohoto stanoviska a tyto podmínky, které uvádíme v příloze.

Uvedené vyjádření lze použít pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení. Toto stanovisko má platnost 12 měsíců od data vystavení.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem




**ČEZ Distribuce, a. s.**  
 Děčín, Děčín IV-Podmokly  
 Teplická 874/8  
 PSČ 405 02  
 IČ: 247 29 035 297

Ing. Miroslav Broskevič  
 Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – region Morava

#### Přílohy:

1. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín  
 Zákaznická linka: 840 840 840 | Linka pro hlášení poruch: 840 850 860  
 fax: +420 371 102 008 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz  
 IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 s předmětem podnikání - distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583  
 zasilací adresa: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň